

Rozszerzona tabela z normy DIN 18202, część 5, "Tolerancje pomiarowe w budownictwie lądowym nadziemnym; tolerancje płaskości powierzchni stropów i ścian", wydanie z grudnia 1979 \*)

W niniejszej rozszerzonej tabeli przyporządkowano dodatkowym odległościom punktów pomiarowych tolerancje płaskości.

Odchylenie podano w całych mm.

Wiersz	Elementy konstrukcyjne/Funkcja	Tolerancje płaskości w mm przy odległości punktów pomiarowych do													
		0,1 m	0,6 m	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	6 m	8 m	10 m	15 m	
1	Fabrycznie niepłaskie górne strony stropów, podkłady betonowe i podłoża posadzek bez podwyższonych wymagań.	10	13	15	16	17	18	18	19	20	22	23	25	30	
2	Fabrycznie niepłaskie górne strony stropów, podkłady betonowe i podłoża posadzek o podwyższonych wymaganiach, np. przeznaczone do pokrycia pływakami jastrychami, do celów przemysłowych, do pokrycia flizami i płytami, jastrychami zespolonymi – gotowe powierzchnie do celów drugorzędnych, np. w pomieszczeniach magazynowych, piwnicach.	5	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	20	
3	Fabrycznie płaskie podłogi, np. jastrychy, jako jastrychy użytkowe. Jastrychy do pokrycia okładzinami podłogowymi Okładziny podłogowe (flizy i płyty).	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	15	
4	Fabrycznie płaskie podłogi o podwyższonych wymaganiach, np. szpachlowane, wylewane i klejone okładziny podłogowe (okładziny wierzchnie). Uwaga: stosuje się również dla hal sportowych zgodnie z normą DIN 18032, część 1, wydanie z lipca 1975. Następne wydanie przejmie wymagania niniejszej normy w miejsce dotychczasowych, podwyższonych wymagań.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
5	Fabrycznie niepłaskie ściany i dolne strony konstrukcji nośnych stropów.	5	8	10	11	12	13	13	14	15	18	22	25	30	
6	Fabrycznie płaskie ściany i dolne strony stropów, np. tynkowane ściany, beton licowy, mur licowy, okładziny ściennie, podwieszane stropy, lekkie ściany działowe, powłoki obrzucane.	3	4	5	6	7	8	8	9	10	13	17	20	25	
7	– o podwyższonych wymaganiach.	2	2	3	4	5	6	6	7	8	10	13	15	20	

\*) Norma DIN 18202, część 5, jest obecnie modyfikowana.

#### Uwaga:

Komisja robocza "Tolerancje pomiarowe w budownictwie lądowym nadziemnym" w Komisji Norm Budowlanych Niemieckiego Instytutu d/s Normalizacji (DIN) uchwaliła na posiedzeniu w dniu 3 i 4.2.1983 w Bonn zmianę w wydaniu normy DIN 18202, część 5.

Wiersze 3 i 5 tabeli przyjmą w nowym wydaniu brzmienie:

Wiersz 3: Fabrycznie płaskie podłogi, np. jastrychy, jako jastrychy użytkowe. Jastrychy do pokrycia okładzinami podłogowymi. Okładziny podłogowe (flizy, płyty, okładziny szpachlowane i klejone).

Wiersz 4: Fabrycznie płaskie podłogi o podwyższonych wymaganiach, np. z samorozpływającymi się masami szpachłowymi.